

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" гр. МАДАН
обл. Смолян, общ. Мадан, ул. "Перелик" №3, тел. 0308/ 2 21-15
e-mail: pg_madan@abv.bg

Д О С И Е

**по Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност на обектите в експлоатация"**

2024/2025г.

**С ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ**

ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ” - МАДАН

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Заповед за възлагане на дейност по пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/.
2. Заповед за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обекта
3. Заповед за изготвяне на план и схеми за евакуация
4. Заповед за задължение на работещите във връзка с противопожарната безопасност на обекта
5. Заповед за пожарната безопасност на обекта в период на експлоатация
6. Противопожарни правила
7. Заповед за задължение на работещите във връзка с осигуряване противопожарната безопасност на обекта
8. Заповед относно изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации) на обекта
9. Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжен
10. Заповед за подготовка на обекта за есенно-зимния сезон и използване на отоплителни и електронагревателни уреди
11. Заповед за забранените места за пушене.
12. Заповед за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
13. Заповед за редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
14. Заповед за организиране на ПБ на обекта в извънработно време;
15. Заповед за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;
16. План за действие в ПГ „Васил Димитров“ гр.Мадан

ЗАПОВЕД
№ РД - 845/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО във връзка възлагане функции на длъжностно лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност на основание Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Възлагам на Марияна Маринова Бунева на длъжност заместник - директор УД да извършва дейности и координира с Районно управление "ПБЗН" – гр.Мадан, дейностите по осигуряване на пожарната безопасност на ПГ „Васил Димитров”.

2. Задачите на координатора са :

- 1) Да състави, съхранява и актуализира досие, съдържащо документите по противопожарна безопасност, съгласно Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация и Наредба № РД-07-2/2009 .
- 2) активно да съдейства при изготвяне на Заповеди касаещи организацията на ПБ в обекта
- 3) Да осигури поддържане в техническа изправност противопожарните уреди и съоръжения и водоизточници и инсталации в границите на своята компетентност.
- 4) да осигури необходимите знаци и табели по "Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа" /Обн. в Д.В. бр. 3/13.01.2009 год./, табла за евакуационните планове и тяхното поставяне на определените за целта места, съгласувано с РУ ПБЗН.
- 5) да извършва проверка не по-малко от два пъти годишно, с цел контрол относно спазването на документите осигуряващи ПБ.
- 6) Преди започване на ремонтни работи, капитален ремонт или ново строителство да сигнализира Районно управление "ПБЗН" – гр.Мадан," за контрол и изготвяне на план за работа.
- 7) Да осигури извършването на начален и периодичен противопожарен инструктаж на служителите и работниците .
- 8) Да оказва интелектуално и логистично съдействие на служителите при изпълнение на мероприятията, свързани с пожарната безопасност.

3. Координиращият дейността по ПБ няма право да отменя мероприятия и срокове включени в "Разпорежданията" на РУ ПБЗН.

Заповедта да се сведе до знанието на съответното длъжностно лице за сведение и изпълнение.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запозната със заповедта:

1. Марияна Бунева :.....

ЗАПОВЕД

№ РД - 846/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал. 1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО във връзка със създаване на организация за осигуряване на ПБ на ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан и Досие по противопожарна безопасност на обекта, на основание чл. 8 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация

ЗАПОВЯДВАМ:

Длъжностното лице по противопожарна безопасност на обекта да съхранява и поддържа Досие по противопожарна безопасност, което да съдържа най-малко следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване; топлоснабдяване, електрозахранването и др.;
3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обекти, а за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица. В плановете да бъдат включени: мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности; мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности и мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.
4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
6. Заповед/и, с която/които се уреждат:
 - 6.1. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
 - 6.2. забранените места за пушене
 - 6.3. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
 - 6.4. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
 - 6.5. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

6.6. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;

6.7. периодичността за почистване на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

6.8. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци.

7. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;

8. съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

9. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

10. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответното длъжностно лице за сведение и изпълнение.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознат със заповедта:

1.Марияна Бунева.....

ЗАПОВЕД **№РД - 847/12.09.2024г.**

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и планове и схеми за евакуация на основание чл. 11 ал.5 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация.

НАРЕЖДАМ:

1. Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. да се поставят на видни места в обектите, както следва:

1.1. на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и на 3 m от входа на помещението;

1.2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;

1.3. на всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;

1.4. на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.

2. Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата (с изключение на сградите по Т.1.4.) и се разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се намират.

3. Планът за евакуация се актуализира в случаите на преустройство, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана.

4. На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация при спазване на следната периодичност:

4.1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории „А2“, „Б2“ и „В“ съгласно приложение № 2) – не по-малко от два пъти в годината;

4.2. за всички останали обекти по ал. 2 – не по-малко от веднъж годишно.

5. Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).

Със заповедта да бъде запознат целия персонал срещу подпис.

Контрол по заповедта възлагам на Марияна Бунева – длъжностно лице по противопожарна безопасност на обекта.

Директор: _____

/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 848/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО и задължение на работещите във връзка с противопожарна безопасност на обекта на основание Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация.

НАРЕЖДАМ:

ВСЕКИ РАБОТЕЩ Е ДЛЪЖЕН:

1. Да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от ръководителя на обекта;
2. Да знае задълженията си, произтичащи от:
 - вътрешните правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
 - планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др.;
 - планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обекта, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
 - планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
3. Да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;
4. Да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.

5. Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

6. Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене на пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят с инсталациите.

Със заповедта да бъде запознае целия персонал срещу подпис.

Контрол по заповедта възлагам на Марияна Бунева – длъжностно лице по противопожарна безопасност на обекта.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 849/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и противопожарната безопасност на ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан в период на експлоатация на основание Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация

НАРЕЖДАМ:

1. Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

2. Пасивните и активните мерки за защита съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

3. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III ЗУТ, в обекта да се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. В сградите и помещенията не се разрешава:

➤ складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F;

➤ използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);

➤ съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

➤ оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

➤ възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим;

➤ нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на дымоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

➤ влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

5. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, да се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

6. По време на експлоатация не се разрешава:

➤ използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

➤ заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекта в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;

➤ поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обекти, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Със заповедта да бъде запознат целия персонал срещу подпис.

Контрол по заповедта възлагам на Марияна Бунева – длъжностно лице по противопожарна безопасност на обекта.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	

9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА

за създаване на противопожарен ред и недопускане на пожари
на основание на Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Всички служители при изпълнение на ежедневната си работа да изпълняват точно и навреме установените противопожарни правила и изисквания, както и да следят за изпълнението на същите от посетителите и учениците.

2. В работните помещения, стълбищни клетки, коридори, по пътеките и пред противопожарни уреди да не се складираат материали. Проходите да се държат винаги свободни за движение и действия при пожар или авария.

3. Да не се складираат горими отпадъци на територията на обекта

4. При спиране на ел. тока осветлението да става с ел. фенерчета.

5. Противопожарните уреди се поддържат изправни от координатора по пожарната безопасност в обекта.

6. След работа да се изключват всички ел. уреди без работещите на денонощен режим.

7. ПРИ ПОЖАР, ДА СЕ УВЕДОМИ ПОЖАРНАТА НА ТЕЛ. 112/160 и Директора.

Да се започне гасене с подръчните противопожарни уреди и съоръжения. Да се действа според изискванията на плана за действия при пожар.

8. Пушенето да става на определените и обозначени за това места. Спазва се специална заповед на Директора.

9. Забранено е внасянето на лични отоплителни уреди в обекта и самоволното решаване на въпросите за вида и начина на отопление .

10. Забранено е внасянето на лични или допълнителни електроуреди, освен на специално упоменатите в заповедта на Директора.

11. Забранена е смяната на изгорели предпазители с нестандартни такива.

12. Не се разрешава направа или ремонт на ел. инсталации или части от тях от неспособни техници , без съответната категория на специалност.

13. Мястото за изхвърляне на отпадъци е в определените за целта със заповед места. Изхвърлянето в района на обекта на горими отпадъци и амбалаж не е разрешено.

14. Забранено е изключването или ограничаване работата на пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации и уреди, както и ограничаване възможността за ползването им.

На нарушителите на горните правила ще бъдат налагани административни санкции.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

ЗАПОВЕД
№РД - 850/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО и задълженията на работещите във връзка с осигуряване противопожарната безопасност на обекта и на основание чл.7 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

Всеки работещ на обекта е длъжен:

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, съоръженията и др.
2. да знае задълженията си, произтичащи от:
 - плановете за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на работното оборудване, топлоснабдяване, електрозахранването и др.;
 - плановете за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
3. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;
4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.
5. Лицата, които извършват почистването, запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
6. Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене на пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят с инсталациите.

Със заповедта да бъде запознае целия персонал срещу подпис.

Контрол по заповедта възлагам на Марияна Бунева – длъжностно лице по противопожарна безопасност на обекта.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

Професионална гимназия "Васил Димитров"
гр. Мадан, ул. "Перелик"3, 0308/221-15, info-2102145@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД
№РД - 851/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал. 1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и изискванията при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации) и на основание Раздел IV от На основание чл.7 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и за недопускане на пожари и аварии в ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан, с цел осигуряване на ПБ и подържане на противопожарен ред.

НАРЕЖДАМ:

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., да се отстраняват незабавно.

2. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, да се изключва.

3. При експлоатацията на обекта, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

3.1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;

3.2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

3.3. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно глава дванадесета от

Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3.4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3.5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

3.6. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповед.

Заповедта да се доведе до знанието на всички работещи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координатора по противопожарна безопасност.

Директор: _____

/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 852/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал. 1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО при експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации на обекта на основание чл.40 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

НАРЕЖДАМ:

I. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

4. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

5. използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

6. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

9. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от продукти с класове по реакция на огън В – F.

II. В котелните помещения не се разрешава:

1. оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;

2. поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

3. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координатора по противопожарна безопасност.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

1. Миглена Кисьова.....
2. Мирослав Беличев.....
3. Росен Чивилиев.....
4. Златко Касабов.....
5. Веска Павлова.....

6. Руско Кадиев.....
7. Исмет Мустабашов.....
8. Весиха Алиева.....
9. Емине Брахомова.....
10. Искра Хвойнева.....

ЗАПОВЕД
№РД - 853/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл. 259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и подготовка на обекта за есенно-зимния сезон и на основание Раздел IV от На основание чл.7 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и пожаробезопасно използване на отоплителни и електронагревателни уреди в ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан, с цел осигуряване на ПБ и подържане на противопожарен ред.

НАРЕЖДАМ:

Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

I. Локално отопление

1. Координиращият дейността по ПБ да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения през периода от 15.09. до 10.10., но преди започване използването на отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година и констатираните нередности да се отстраняват от компетентни лица, като всичко това се удостоверява ежегодно с **протокол** от координатора на дейността по ПБ. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни уреди.

2. Определям следните места и видове отоплителни и нагревателни уреди със съответните отговорници. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация. Таблицата се актуализира ежегодно, само ако има промяна от координатора на дейността по ПБ.

таблица 1

№	Място на уреда помещение	Вид на уреда	Отг. - Фамилия длъжност	Подпис	Време за ползване
1	2	3	4	5	6
1	Котелно – основен корпус	Дизелов котел De Dietrich	Исмет Мустабашов - Огняр		1.11.2024г.- 30.04.2025г.

в/ с уреди на течно гориво:

- ✓ да са стандартни.
- ✓ да няма теч на горива.
- ✓ да не се пали повторно при горещо състояние.
- ✓ да не работи с неизправна автоматика.
- ✓ да не е оставена без контрол.
- ✓ да са изпълнени изискванията на печки за твърдо гориво в частта си относно, комин, разстояние от горими предмети.

3. При възникване на пожар незабавно да се уведоми РУ “ПБЗН” на тел. 112/ 160 и да се пристъпи към гасене с подръчни ПП уреди

Заповедта да се доведе до знанието на целия колектив.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координаторът на дейността по ПБ. При настъпване на изменение координаторът на дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и изпълнение

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 854/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и определяне на разрешените и забранени места за тютюнопушене в.ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан и на основание Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация .

НАРЕЖДАН:

1. Забранявам тютюнопушене в целия район на ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан
2. Да се поставят табелки “**ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО**” за маркиране на райони с пожароопасни и взривоопасни места.
- 3.Ползвателите на стаи и помещения са отговорни за спазване изискванията на тази заповед от временни работници и посетители.
- 4.Координатора по противопожарните въпроси да следи за спазване на установения ред.

Заповедта да се доведе до знанието на целия колектив за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координирация дейността по ПБ.

При настъпване на изменение координирация дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

№ по ред	Име и фамилия	Подпис на лицето
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	

17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№ РД - 855/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време в.ПГ „Васил Димитров“, гр.Мадан и на основание чл.9 ал.2 т.4 и чл.11 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация и недопускане на пожари и аварии в обектите предизвикани от неизправни електрически инсталации, с цел осигуряване на ПБ и поддържане на противопожарен ред.

НАРЕЖДАМ:

1. Определям сгради и помещения с прекъсваем режим на работа, на които ще бъде осигурено изключването на ел.захранването след края на работното време и отговорниците за това както следва:
 - Учебен корпус – Исмет Мустабашов
 - Учебна работилница-Сергей Кралев
 - Учебна работилница по електроника-Лиляна Манева
 - Лаборатория по електротехника-Нонка Кадиева
 - Парокотелно учебен корпус- Исмет Мустабашов
 - Компютърни кабинети-Мирослав Беличев
2. Да се осигури техническа възможност за изключване на ел. захранването след приключване на работния ден централно от прекъсвач, с отделени преди прекъсвача денонощни потребители, осигурени с оразмерена защита.
3. Да се въведе **дневник** (приложение № 3 към чл.12 ал.1 от Наредба № Из\2377 от 15.09.2011г.) за удостоверяване изключването на ел. захранване след приключване на работно време. Същият да има следното разграфяване.

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на работно време

Дата	Час	Работно място	Отговорник	Подпис

5. Дневникът да се съхранява при охраната на портала а при липса на такава в негорима каса. Дневникът не може да бъде изнасян от обекта без знанието на Директора .

6.Координаторът по противопожарните въпроси следи за правилното и редовно попълване и съхранение на дневника.

Със заповедта да се запознае целия колектив за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координаторът на дейността по ПБ.

При настъпване на изменение координаторът на дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор: _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

<i>№ по ред</i>	<i>Име и фамилия</i>	<i>Подпис на лицето</i>
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД **№РД - 856/12.09.2024г.**

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО във връзка с редът за обучение и подготовка на личния състав по противопожарна безопасност във връзка с Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. и Наредба №РД-07-2/2009г., с цел осигуряване на ПБ и подържане на противопожарен ред.

НАРЕЖДАН:

I. ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ПОДГОТОВКА.

- 1.Организирането на противопожарната подготовка да става от координатора по противопожарна дейност.
2. Противопожарната подготовка включва теоретични и практични знания относно:
 - запознаване с пожарната опасност в обекта
 - запознаване с аварийния план за действие при пожар
 - запознаване с местата на противопожарните уреди, видове уреди и работа с тях
 - извършване на инструктаж
 - практическо проиграване на аварийния план веднъж годишно.

II. ИНСТРУКТАЖ.

1.Инструктажите да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.

А./ Начален инструктаж. Той включва:

- 1/. По противопожарна безопасност: задълженията на персонала по противопожарна безопасност, издадените заповеди, аварийният план и диференцираните задължения за всяко работно място по Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. Начини за оказване на първа помощ.
- 2/ Въпроси от общ характер:
 - ✓ установен ред на работните места.
 - ✓ разясняване на причините за най-често допусканите злополуки и мерките за отстраняването им.
 - ✓ основните положения за регистриране на трудова злополука и професионални заболявания.
 - ✓ лични и колективни предпазни средства, значение, начин на употреба и съхранение.
 - ✓ общи правила за оказване на долекарска помощ.
 - ✓ безопасност на движение в района .
 - ✓ запознаване с аварийните планове, планът и схемите за евакуация.

- 3/. Въпроси свързани със съответните дейности или професия:
- ✓ опасности на работните места
 - ✓ използвани знаци и сигнали за безопасност.
 - ✓ пожарна и взривна опасност на работните места. Противопожарни мерки, които трябва да се спазват. Работа с противопожарни уреди и инсталации за гасене и известяване на пожари.
 - ✓ транспортиране на хора, материали.
- 4/. Отразяване на инструктажа:
- ✓ отразява се в книгата по приложение №1 към чл.11 ал.5 от “Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.” /ДВ бр. 102 от 22.12.2009 год./

Б./ Периодичен инструктаж се провежда от ръководителя.

- ✓ той се провежда най-малко един път годишно с цел да се опресни необходимият минимум знания и умения по ТБ и ПБ.
- ✓ провеждането се удостоверява в книгата по приложение №1 към чл.11 ал.5 от “Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.” /ДВ бр. 102 от 22.12.2009 год./

В./ Извънреден инструктаж се провежда от координиращия дейността по ПБ.

1/. Провежда се след:

- ✓ всяка смъртна, тежка, аварийна или трудова злополука, пожар или природно бедствие.
- ✓ при констатиране на груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност на труда и пожарна безопасност.
- ✓ при нареждане от контролен орган.
- ✓ при отсъствие на работника над 45 дни.
- ✓ провеждането се удостоверява в книгата по приложение №1 към чл. 11 ал. 5 от “Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.” /ДВ бр. 102 от 22.12.2009 год./

2/. Темата се определя по причината за провеждането му.

2. Инструктажите да се провеждат от координатора по ПАБ, а извънредния от Директора на учебното заведение при необходимост.

3. Инструктажът да се документира с подпис на инструктирания и инструктиращия в дневник съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Заповедта да се доведе до знанието на целия персонал в обекта за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координиращия дейността по ПБ.

При настъпване на изменение координиращия дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта

Директор _____
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

№ по ред	Име и фамилия	Подпис на лицето
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	

5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	
7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 857/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и организиране на противопожарната безопасност в извън работно време за ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан, във връзка с Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, с цел осигуряване на ПБ и подържане на противопожарен ред.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се извършат следните мероприятия преди почивните дни:

А/ Координаторът на дейността по ПБ.

- ✓ проверява изключването на ел. захранването.
- ✓ проверява се изправността на отоплителните съоръжения, които ще работят през почивните дни и пожаробезопасното състояние на тези, които няма да работят.
- ✓ проверява пожаробезопасността на всички складови помещения.
- ✓ проверява металните каси и съхраняването на ключове.
- ✓ проверява заключени ли са всички неизползваеми помещения.

Б/ служителите и работниците работещи през почивните дни:

- ✓ да спазват вътрешно ведомствените документи регламентиращи ПБ.

Заповедта да се доведе до знанието на целия колектив за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координатора на дейността по ПБ.

При настъпване на изменение координатора на дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор.....
/д-р Христо Каменов/

Запознати със заповедта :

№ по ред	Име и фамилия	Подпис на лицето
1.	Васил Коджебашев	
2.	Веска Павлова	
3.	Елена Топалова	
4.	Елена Белева	
5.	Лиляна Манева	
6.	Миглена Кисьова	

7.	Нели Карамитева	
8.	Мирослав Беличев	
9.	Нонка Кадиева	
10.	Росен Чивилиев	
11.	Руска Георгиева	
12.	Руско Кадиев	
13.	Снежана Райчева	
14.	Бетина Якимова	
15.	Златко Касабов	
16.	Шерифе Митева	
17.	Марияна Бунева	
18.	Радостина Хаджиева	
19.	Искра Хвойнева	
20.	Исмет Мустабашов	
21.	Емине Брахомова	
22.	Весиха Алиева	

ЗАПОВЕД
№РД - 858/12.09.2024г.

ОТНОСНО: На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО и експлоатацията и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, с цел осигуряване на ПБ и подържане на противопожарен ред.

НАРЕЖДАМ:

1. Определям със заповед координатора по противопожарните въпроси в ПГ „Васил Димитров“ гр.Мадан, да извършва поддържането и проверката на поставените в обекта противопожарни уреди и съоръжения. При констатиране на нередности да уведомява незабавно Директора на училището с цел отстраняването им.

2. Периодичните проверки да се извършват при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.

3. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

4. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.

5. Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина да се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.

6. Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари да се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

7. Пожаротехническите средства да се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост места.

8. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

9. Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното

задействие на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи да се обозначат със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

10. Проверките за състоянието на носимите и возимите пожарогасители да се отразяват в дневник. Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

Заповедта да се доведе до знанието на координатора по противопожарна безопасност в обекта за сведение и изпълнение.

Директор: _____

/д-р Христо Каменов/

Запозната със заповедта:

1.Марияна Бунева:.....

УТВЪРЖДАВАМ:
(д-р Христо Каменов)

Директор на ПГ „Васил Димитров”
Дата:

ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В ОБЕКТ:
ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ” ГР.МАДАН

I. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 или 160 и на Отговорника по пожарна безопасност и защита.

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

Марияна Бунева –зам.директор / отговорник ПБЗ/	0893 466 198
Росен Чивилиев – старши учител	0889 837 906
Нонка Кадиева - старши учител	0878 198 727
Мирослав Беличев – старши учител	0893 591 134
Миглена Кисьова - домакин	0893 335 277

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил: Марияна Бунева – зам.директор УД
(име, фамилия, длъжност)

Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти

I. Общи положения

1. С изискванията се определят начинът за изготвяне на плановете за евакуация и тяхното съдържание.

2. В зависимост от обитателите сградите се категоризират, както следва:

2.1. Категория на обитателите „А“ – когато обитателите са будни при престоя си в сградата. Категориите на обитатели „А“ се делят на:

2.1.1. „А1“ – когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават (сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф4.1);

2.1.2. „А2“ – когато обитателите са будни, но не познават добре сградата (лечебни заведения за извънболнична помощ, обществени трапезарии, центрове за обществена подкрепа, дневни центрове (без възможност за преспиване) и сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2).

2.2. Категория на обитателите „Б“ – когато обитателите не са будни през целия си престой в сградата (хотели, общежития, сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, сгради за обществено обслужване в областта на социалните услуги и други от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2). Категориите на обитатели „Б“ се делят на:

2.2.1. „Б1“ – когато обитателите не са постоянно будни, но познават сградата, и те не са попаднали случайно в сградата (центрове за настаняване от семеен тип, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена „Майка и бебе“, дневни центрове (с възможност за преспиване), центрове за работа с деца на улицата, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за стари хора и др.);

2.2.2. „Б2“ – когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са попаднали случайно в сградата (хотели, лечебни заведения и лечебни заведения за болнична помощ (които не попадат в т. 2.3), почивни станции и др.).

2.3. Категория на обитателите „В“ – отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им (детски заведения, затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, домове за деца с физически увреждания, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни хора със сетивни нарушения, дом за възрастни хора с деменция, трудно подвижни хора и др.). Категориите на обитатели „В“ се делят на:

2.3.1. „В1“ – когато обитателите могат сами да се евакуират;

2.3.2. „В2“ – когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ персонал;

2.3.3. „В3“ – когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура (животоподдържаща).

II. Съдържание на плановете за евакуация

1. Плановете за евакуация задължително съдържат текстова и графична част.

1.1. Текстовата част включва действията на персонала, които се описват подробно.

1.2. Графичната част (схемите за евакуация) съдържа:

1.2.1. хоризонталните разпределения на всеки един етаж на сградата с нанесени всички знаци (символи) съгласно т. 13.1;

1.2.2. ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове).

2. Текстово съдържание на плановете за евакуация

2.1. Текстовата част на плановете за евакуация съдържа:

2.1.1. класовете по функционална пожарна опасност на всички помещения в обекта;

2.1.2. категорията на сградите в зависимост от обитателите;

2.1.3. подробно описание и последователността на действията на работещите;

2.1.4. подробно описание на задълженията на работещите – по длъжности или персонално-лично.

2.2. Текстовата част за действията на работещите се поставя на видни места в помещенията на работещите (контролно-пропускателен пункт, пропуск, помещения на длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.).

2.3. Текстовата част за действията на работещите се изготвя, както следва:

2.3.1. В табличен вид:

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар			
2.	Организиране на евакуацията			
3.	Евакуация – последователност			
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	– при силно задимена обстановка			
	– през нощта, в извънработно време			
	– през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)			
	– при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ			
	– други възможни за конкретния обект обстоятелства			
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара			
6.	Спасяване или защита на имущество			
7.	Посрещане на служителите от			

органиците за ПБЗН			
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)			
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали	1.		
	2.		
	3.		

Забележки:

1. В зависимост от спецификата на обекта в таблицата може да бъде включена допълнително информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др.

2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях.

2.3.2. Описателна част:

2.3.2.1. За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1:

2.3.2.1.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства;

2.3.2.1.2. максимална численост на работещите;

2.3.2.1.3. обща численост на хората, пребиваващи на всеки етаж и във всяко помещение.

2.3.2.2. За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1:

2.3.2.2.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства;

2.3.2.2.2. максимална численост на посетителите;

2.3.2.2.3. численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост – и във всяко помещение.

2.3.2.3. За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5):

2.3.2.3.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства;

2.3.2.3.2. максимална численост на пребиваващите или свободна площ;

2.3.2.3.3. численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетители на всеки етаж, а при необходимост – и във всяко помещение.

III. Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация

1. Всяка схема за евакуация съдържа:

1.1. Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или на част от него.

1.2. Графично изображение на ситуационен план.

1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.

1.4. Знаци съгласно т. 13.1.

1.5. Легенда с използваните знаци.

1.6. Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация.

1.7. Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация.

1.8. Кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.

2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език.

3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на учебното заведение, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.

4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:

4.1. Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.

4.2. Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.

5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 съдържа:

5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:

а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им;

б) технологично оборудване и обзавеждане – за помещения и сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1;

в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;

г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5.

5.2. Задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции от оборудването в обекта.

5.3. За графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални дебелини.

Таблица 1

№ по ред	Наименование	Обозначение		Дебелина на линията, pt
		цвет	%	
1.	Помещения, стени, коридори	черен	100	1,0
2.	Врати, прозорци	черен	80	0,5
3.	Технология – обзавеждане на помещенията	черен	60	0,35
4.	Защитен евакуационен път*	светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ с плътен зелен цвят		
5.	Евакуационен път			
5.1.	В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5	зелен цвят – оста на евакуационния път		
5.2.	В помещение от подклас Ф5.1			
5.3.	В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4	съгласно т. 13.1– „стрелки за евакуация“		

5.4.	В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2	със зелен цвят – оста на евакуационния път съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6.	Знаци съгласно т. 13.1	Цветове съгласно т. 13.1

* Съгласно БДС ISO 8421-6.

6. Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане:

6.1. за обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 освен технологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното предназначение (производствен цех, монтажен участък, бояджийно, склад, котелно, компресорно, заваръчно и др.);

6.2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4 се допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са малки и в една стая (помещение) не пребивават едновременно повече от 15 души.

7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при:

7.1. повече от една сграда в обекта;

7.2. разделянето на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация;

7.3. наличието на повече от един сборен пункт за обекта.

8. Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план:

8.1. задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт“, водоеми, пожарни хидранти;

8.2. знаци съгласно т. 13.1;

8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на съответния етаж и на ситуационния план е в една посока;

8.4. задължително се заштрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация.

9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася един символ за сборен пункт, само този, който се отнася за мястото (сградата, етаж, цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация.

10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в подходящ мащаб.

11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване на част от етаж (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискващите се размери. На същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етаж, като се означава частта от него, която е показана с уедрен мащаб.

12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5 и 6.

13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:

13.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се използва знак „Опасност! Високо напрежение“ съгласно

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Таблица2

(Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя)

13.2. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.

13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 x 9 mm.

13.4. Знакът „Сборен пункт“ се нанася задължително в ситуационния план.

13.5. Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт“ е един, знакът „Сборен пункт“ може да се нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.

13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.

13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват в мащаб.

13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3.

13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за евакуация.

13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители на обекти).

ДНЕВНИК

**за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите
пожарогасители на обект, гр.
(наименование на обекта)**

№ по ред	Вид на пожарогасителя	Помещение (съоръжение), в което е монтиран пожарогасителят	Заклучение за изправност (изправен/неизправен)	Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката	Забележка
1	2	3	4	5	6

Забележка. Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие – на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:

1. дали пожарогасителят е поставен на предназначенията за целта място;
2. дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
3. дали инструкциите за експлоатация са четливи;
4. дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
5. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
6. дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

ПРОТОКОЛ № _____

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес _____ 20 г. в гр./с. _____ ръководителят (упълномощеният представител) _____ на _____

(име, презиме, фамилия)

адрес: гр./с. _____ обл. _____ ЕИК: _____

тел.: _____

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Вид на пожарогасителя			Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане – в комбинация или поотделно)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването
		категория	гасително вещество	маса				
		съгласно	(вода, прах, CO ₂ или др.)	или				
		т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002		обем,				
				kg, l				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел.: _____

(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ: _____

ПРИЕЛ: _____

(ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)

(собственик/представител на собственика)

_____ (име, фамилия)

_____ (име, фамилия, длъжност)

Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми

Знаците за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми имат правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Пожарен хидрант“

(Забележка на редакцията: виж знака в PDF-а на броя)

Знак „Пожарен водоем“

(Забележка на редакцията: виж знака в PDF-а на броя)

I. Знаците и сигналите за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми са, както следва:

1. Постоянни знаци:

а) табели;

б) трайна маркировка върху сгради или съоръжения.

2. Специфични знаци – светещи знаци.

II. Минимални изисквания към постоянните знаци за ПБ

II.1. Основни характеристики:

а) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на условията на околната среда;

б) размерите, цветовете и фотометричните черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.

II.2. Условия за използване:

а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места и на такава височина и позиция, че да се виждат и разбират лесно;

б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.

III. Минимални изисквания към светещите знаци

1. Светлината, излъчвана от светещ знак, трябва да контрастира със средата, в която е поставен знакът, в съответствие с неговото предназначение.

2. Светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограмата върху определения червен фон.

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2

I. Знаци за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията

Знакът „Категория по пожарна опасност“ има правоъгълна или квадратна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Категория по пожарна опасност“

(Забележка на редакцията: виж знака в PDF-а на броя)

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака – „КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“;

б) в долната половина на знака – категорията по пожарна опасност съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно „Ф5А“, „Ф5Б“, „Ф5В“, „Ф5Г“ или „Ф5Д“.

Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

II. Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията

1. Знакът „Място от група „Повишена пожарна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Място от група „Повишена пожарна опасност“

(Забележка на редакцията: виж знака в PDF-а на броя)

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“;

б) в долната половина на знака – класа по пожарна опасност съгласно чл. 248, ал. 1 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно „КЛАС П-I“, „КЛАС П-II“, „КЛАС П-IIa“ или „КЛАС П-III“.

2. Знакът „Място от група „Експлозивна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Място от група „Експлозивна опасност“

(Забележка на редакцията: виж знака в PDF-а на броя)

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“;

б) в долната половина на знака – експлозивоопасната зона съгласно чл. 268 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно:

– при смес на горими газове, пари или мъгла с въздуха – „ЗОНА 0“, „ЗОНА 1“ или „ЗОНА 2“;

– при смес на горими прахове – „ЗОНА 20“, „ЗОНА 21“ или „ЗОНА 22“.

Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.